



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Miljöprövningsdelegationen

Beslut

1 (4)

Datum
2022-11-30

Ärendebeteckning
551-4208-2022
Anläggningsnr
0381-57-001

ENA Energi AB
Box 910
745 25 Enköping

Kungörelsedelgivning

Beslut om dispens enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen

*Punkt i bilaga 1 till direktiv 2010/75/EU (IED) 5.2a och 1.1
2 bilagor*

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen i Uppsala län ger, med stöd av 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen (2013:250), ENA Energi AB (bolaget), org.nr. 556153-8389, dispens från begränsningsvärde avseende utsläpp av kväveoxider till luft, enligt BAT-slutsats 24 i Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2326 av den 30 november 2021 om fastställande av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar, samt beslutar att följande begränsningsvärde ska gälla för utsläpp av kväveoxider.

Utsläpp till luft av kvävoxider (NO_x) från kraftvärmeverkspannan, mätt som dygnsmedelvärde, för inte överstiga 375 mg/m^3 normal torr gas vid 6 % O_2

Dispensen gäller till och med den 30 juni 2023.

Beslutet gäller utan hinder av att det inte vunnit laga kraft.

Kungörelsedelgivning

Miljöprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningarna Enköpingsposten och Upsala Nya Tidning, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Redogörelse för ärendet

Bolaget yrkar på att dispens ges från att följa begränsningsvärdet på 275 mg/ Nm³ torr gas i förordningen¹ avseende utsläpp av NO_x till luft och att det istället föreskrivs ett villkor om 375 mg/Nm³ torr gas som dygnsmedelvärde för NO_x som ska gälla till den 30 juni 2023.

Som grund för ansökan angav bolaget följande. Bolagets befintliga reningsteknik för rening av kväveoxider inte är optimerad för att kunna innehålla utsläppsvärden för bästa möjliga teknik (BAT-AEL) för kväveoxid (NO_x). En utredning utvisar att befintligt reningssystem (SNCR) är felbyggt. Det rådande världsläget har lett till både fördyringar och förseningar av stålleveranser för anläggningsändamål. Leveranstiden för ammoniumavdrivningsutrustning samt nytt SNCR-system, och därmed tidpunkt för installation, är mycket osäker. En dispens innebär en minskad användning av fossil eldningsolja, minskad användning av jungfruliga skogsbränslen och ett bättre energiutnyttjande genom användning av rök-gaskondensering.

Miljöprövningsdelegationen har efter kompletteringar av ansökan kungjort ärendet den 10 augusti 2022. Handlingarna i ärendet har remitterats till Miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun (nämnden) samt Naturvårdsverket. Yttrande har inkommit från nämnden. Bolaget har getts möjlighet att bemöta inkomna synpunkter.

Yttrande från nämnden

Nämnden har i yttrande över ansökan anfört bl.a. att det inte framgår av ansökningshandlingarna vilket av dispens-skälen som bolaget stödjer sig på och att nämnden inte kan se att ansökan uppfyller något av kriterierna för dispens.

Bolagets bemötande

I bemötande har bolaget angett följande. Skälet för bolagets ansökan om dispens är att det med hänsyn till anläggningens tekniska egenskaper skulle medföra oproportionerligt höga kostnader jämfört med miljönyttan att följa begränsningsvärdet i fråga. Dispensen kan förenas med villkor om att i stället följa ett mindre strängt begränsningsvärde.

Anläggningens komplexitet innebär att både kostnader och miljönyttan baseras på ett flertal faktorer och att samtliga faktorer behöver vägas in i sin helhet för att bedöma om kostnaderna kan antas vara oproportionerligt höga jämfört med miljönyttan. I den befintliga anläggningen är

¹ BAT-slutsats 24 i Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2326 av den 30 november 2021

det dessutom tekniskt omöjligt att utan mycket höga kostnader installera den reningsutrustning som krävs för att omedelbart komma ned till det begränsningsvärde som följer av tillämplig BREF (se författningskommentaren till industriutsläppsförordning Fm 2013:1, s. 39).

Kostnader uppstår vidare genom att produktionen kan behöva ske med andra bränslen för att följa begränsningsvärdet. Vilket bränsle som blir aktuellt beror på tillgången på bränslemarknaden. I värsta fall behöver en större del av produktionen ske med fossil eldningsolja som bränsle.

Vidare har möjligheten att upphandla och installera en ny SNCR-anläggning under innevarande driftsäsong helt uteblivit till följd av att det inte finns någon leverantör som kan lämna anbud med hänvisning till materialbrist på marknaden. Det är alltså inte tekniskt möjligt att begränsa utsläppen av kväveoxider genom att byta ut SNCR-anläggningen.

Sammanfattningsvis är det inte möjligt att följa begränsningsvärdet utan oproportionerligt höga kostnader jämfört med miljönyttan. Det föreligger därför förutsättningar för dispens jämlikt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen, till den 30 juni 2023.

Det är angeläget för bolaget att kunna tillämpa dispensen så snart som möjligt för att undvika de omedelbara konsekvenser som en utebliven dispens kan medföra. Det föreligger således skäl för verkställighetsförordnande.

Miljöprövningsdelegationens bedömning

I 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen anges att miljöprövningsdelegationen får ge dispens från ett begränsningsvärde i en BAT-slutsats om

1. det med hänsyn till var den anläggning som verksamheten bedrivs på ligger geografiskt, anläggningens tekniska egenskaper eller de lokala miljöförhållandena skulle medföra oproportionerligt höga kostnader jämfört med miljönyttan att följa begränsningsvärdet, och
2. dispensen förenas med ett villkor om att i stället följa ett mindre strängt begränsningsvärde.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att de omständigheter som bolaget har anfört utgör skäl för att ge dispens i enlighet med bolagets yrkande. Miljöprövningsdelegationen finner vidare skäl att förordna om att dispensen får tas i anspråk innan beslutet vunnit laga kraft med hänvisning till 19 kap. 5 § och 22 kap. 28 § miljöbalken.

I 1 kap. 18 § industriutsläppsförordningen anges att miljöprövningsdelegationen får besluta att en dispens enligt 16 § ska gälla för en kortare tidsperiod än som avses i 17 §, om förutsättningarna för dispens endast finns under den tid som behövs för att anpassa anläggningen till det begränsningsvärde som avses i 8 §.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av miljöprövningsdelegationens ordförande Mikaela Öster och miljöszakunnig Lars Andersson med miljöskyddshandläggare Bernt Forsberg som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor

1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning

Kopia till

Miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun,
miljoavdelningen@enkoping.se

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm, registrator@naturvardsverket.se

Enköpings kommun, Sabine Engler, sabina.engler@enkoping.se

Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen

Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar vi beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala.

Tiden för överklagande

Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 3 januari 2023. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande **inom tre veckor** från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur ni vill att beslutet ska ändras.
- Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange diarienummer 4208-2022.

Bilaga 2**KUNGÖRELSEDELGIVNING**

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har den 30 november 2022 (dnr 551-4208-2022) beslutat medge dispens för Ena Energi AB gällande bärgningsvärde för utsläpp av kväveoxider till luft som följer av 8 § industriutsläppsförordningen (250:2013) för den verksamhet som bedrivs på fastigheterna Kryddgården 5:26 m.fl i Enköpings kommun. Beslutet innehåller ett alternativt tillfälligt begränsningsvärde som gäller fram till den 30 juni 2023. I beslutet medges sökt verkställighetsförordnande.

Beslutet hålls tillgängligt hos registrator Sabina Engler, Enköpings kommun,

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Besöksadress: Kungsgatan 23, Enköping samt vid Länsstyrelsen, Bäverns Gränd 17 i Uppsala.

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 14 december 2022, då delgivning anses ha skett.

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN