

Ombud för Pyrocell AB  
(Delgivningskvitto)

## Ansökan om ändring av villkor, Kastet pyrolysanläggning, Gävle kommun

### Beslut

Miljöprövningsdelegationen beslutar med stöd av 24 kap 13 § miljöbalken att ändra villkor 9 i Kastet pyrolysanläggnings tillstånd från den 1 oktober 2018 (dnr 551-7-2018).

Villkoret ges följande lydelse.

9. Eldningsolja/bioolja och pyrolysolja och kemikalier ska lagras i dubbelmantlade eller invallade cisterner med påkörningskydd. Invallningens uppsamlingsvolym ska minst motsvara den största behållarens volym plus 10 procent av volymen av övriga behållare inom samma invallning. Invallningarna ska vara väderskyddade med undantag av invallningen av cisternen för pyrolysolja där bolaget istället ska ha nivåmätare, larm och rutiner som säkerställer att nämnda volym alltid kan rymmas i invallningen.

Verksamhet enligt det nya villkoret ska ha satts igång senast tre månader från att detta beslut vunnit laga kraft annars förfaller villkorsändringen och det tidigare villkoret gäller alltjämt.

### Beskrivning av ärendet

Pyrocell AB (fortsatt kallat bolaget) har den 9 februari 2023 kommit in med en ansökan om ändring av villkor 9 i gällande tillstånd för verksamheten vid bolagets pyrolysanläggning vid Kastet i Gävle kommun.

Efter komplettering har Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Gästrike räddningstjänst och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fått möjlighet att yttra sig över ansökan. Remissinstanserna har avstått från att yttra sig.

### Tidigare tillståndsbeslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län gav tillstånd till verksamheten den 1 oktober 2018 med diarienummer 551-7-

2018. Tillståndet tillåter bolaget att driva en pyrolysanläggning för en produktion av max 32 000 ton bioolja per år. Tillståndet har förenats med ett antal villkor där bolaget ansöker om ändring av villkor 9:

*Villkor 9: Eldningsolja/bioolja, pyrolysolja och kemikalier ska lagras i dubbelmantlade eller invallade cisterner med påkörningskydd. Invallningens uppsamlingsvolym ska minst motsvara den största behållarens volym plus 10 procent av volymen av övriga behållare inom samma invallning. Invallningarna ska vara väderskyddade.*

## Yrkande

Bolaget yrkar ändring av villkoret till följande (ändring i kursiverad stil).

9. Eldningsolja/bioolja och pyrolysolja och kemikalier ska lagras i dubbelmantlade eller invallade cisterner med påkörningskydd. Invallningens uppsamlingsvolym ska minst motsvara den största behållarens volym plus 10 procent av volymen av övriga behållare inom samma invallning. Invallningarna ska vara väderskyddade *med undantag av invallning av cisternen för pyrolysolja där bolaget istället senast tre månader efter det att miljöprövningsdelegationens beslut vunnit laga kraft ska ha nivåmätare, larm och rutiner som säkerställer att nämnda volym alltid kan rymmas i invallningen.*

## Sökandes beskrivning av verksamheten

Ansökan gäller cistern för lagring av producerad pyrolysolja som är placerad inom en invallning med påkörningskydd.

Cisternen för lagring av pyrolysolja är betydligt högre än vad som förutsattes då tillstånd till pyrolysanläggningen meddelades. Ett väderskydd enligt villkor 9 – som innebär att ingen nederbörd får samlas i invallningen – förutsätter därför både tak och väggar.

Bolaget har redovisat vilka problem och risker en konstruktion med både tak och väggar skulle innebära, exempelvis försvårat brandskydd, sämre överblickbarhet och svårare lokalisera eventuellt nödställd personal vid nödläge och risk för ansamling av gaser.

Med hänsyn till de beskrivna problemen har Pyrocell valt en annan lösning för att förhindra att nederbörd samlas i invallningen, vilken är:

- Invallningen rymmer 117 % av den volym som anges i villkor 9.

- Invallningen inspekteras dagligen och om vattennivån överstiger 20 mm töms den på vatten. Vattennivån får aldrig överstiga 50 mm.
- Med utgångspunkt på en vattennivå om 50 mm bedöms en tillkommande nederbörd motsvarande det största dygnsnederbörd som någonsin uppmätts i Gävleområdet rymmas i invallningen.
- En nivågivare kopplad till ett larm kommer installeras som larmar för att säkra att vattennivån och/eller oljenivån aldrig överskrider den av bolaget bestämda maximala nivån i invallningen. En sådan utrustning bedöms kunna vara på plats och i drift senast tre månader efter det att ett beslut om villkorsändring vunnit laga kraft.
- Bolaget bedömer (genom beräkningar) även att det finns goda förutsättningar att kunna hantera både läckage, nederbörd och eventuellt släckvatten vid en olycka. Ett väderskydd skulle riskera öka återföringen av värme från lågor till pyrolysoljan vilket skulle kunna förvärra branden med ökat behov av släckvatten som följd.

Ett provisoriskt tak har uppförts efter samråd med tillsynsmyndigheten i avvaktan på prövningen av denna ansökan.

### Skäl till ansökan om villkorsändring

Bolaget framför att den av Pyrocell beskrivna lösningen säkerställer att den uppsamlingsvolym som anges i villkor 9 alltid kan rymmas inom invallningen, i minst samma grad som ett väderskydd. Den föreslagna lösningen undviker de problem och risker som ett väderskydd i form av tak och väggar skulle innebära. Sammantaget anser bolaget att den valda lösningen är bättre ur miljösynpunkt och att det får anses uppenbart att villkor 9 är strängare än nödvändigt.

### Miljöprövningsdelegationens bedömning

Enligt 24 kap 13 § miljöbalken får en tillståndsmyndighet upphäva eller ändra villkor i ett tillståndsbeslut efter ansökan av tillståndshavaren. Villkoret får dock upphävas eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet meddelades.

Utifrån bolagets redovisning och motivering att det får anses uppenbart att villkoret är strängare än nödvändigt bedömer

miljöprövningsdelegationen att bolagets yrkande om ändring av villkor 9 kan bifallas och att kraven i paragrafen ovan är uppfyllda.

## Hur man överklagar mm

Detta beslut kan överklagas, se bilaga 1.

Beslutet har fattats av ordförande Lars A Andersson och miljösakkunnig Christina Eriksson efter föredragning av miljöhandläggare Mirja Lif.

*Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.*

## Kopia till

- Länsstyrelsen i Gävleborgs län, [gavleborg@lansstyrelsen.se](mailto:gavleborg@lansstyrelsen.se)
- Gävle kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, [samhallsbyggnad@gavle.se](mailto:samhallsbyggnad@gavle.se)
- Gästrike räddningstjänst, [gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se](mailto:gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se)
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, [registrator@msb.se](mailto:registrator@msb.se)
- Naturvårdsverket, [registrator@naturvardsverket.se](mailto:registrator@naturvardsverket.se)

## Bilagor

1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

## Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen

Om ni inte är nöjda med miljöprövningsdelegationens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

### Så här överklagar Ni beslutet

Miljöprövningsdelegationen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Dalarnas län antingen via e-post; [dalarna@lansstyrelsen.se](mailto:dalarna@lansstyrelsen.se), eller med post; Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84 Falun.

### Tiden för överklagande

Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande **inom tre veckor** från den dag då beslutet meddelades.

### Ert överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur ni vill att beslutet ska ändras.
- Varför ni anser att miljöprövningsdelegationens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

### Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

### Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, [dalarna@lansstyrelsen.se](mailto:dalarna@lansstyrelsen.se), eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. Ange diarienummer 2019–2023.