



MILJÖNHETEN  
Miljöskydd  
Mikael Wulff  
Telefon 010-224 93 79  
mikael.wulff@lansstyrelsen.se

Mälarenergi AB  
Box 14  
721 03 VÄSTERÅS

Delgivningskvitto

## Beslut om dispens enligt 105 § punkt 2, 3, 5 och 7 i förordning (SFS 2013:253) om förbränning av avfall för panna 5 och 6 vid Kraftvärmeverket, Västerås stad.

### Beslut

Länsstyrelsen beslutar att för panna 5 och 6 vid Kraftvärmeverket i Västerås, ge Mälarenergi AB (nedan kallat bolaget), org. nummer 556448-9150, dispens från nedanstående bestämmelser i förordning om förbränning av avfall:

#### *För panna 5*

- A. 28 § första stycket om temperatur i rökgaserna. Om ett tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor i fråga om en viss avfallskategori eller en viss termisk process innebär krav på annan temperatur än den som avses i första stycket 1 och 2, ska den temperatur som anges i villkoret gälla när första stycket 1 och 2 tillämpas på den avfallskategorin eller processen. Villkoret får dock inte tillämpas så att det medför mer restprodukter eller högre halter av förorenande organiska ämnen i restprodukterna.
- B. 32 § första och andra stycket om rökgasernas temperatur och uppehållstid. Ett tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor som i fråga om en viss avfallskategori eller en viss termisk process avviker från det som sägs i första och andra styckena får tillämpas. I fråga om avfallsförbränningsanläggningar får en sådan tillämpning dock inte medföra mer restprodukter eller högre halter av förorenande organiska ämnen i restprodukterna.
- C. 43 § om kontinuerlig mätning av utsläpp av väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid till luft. Utsläppen ska istället mätas periodiskt enligt det som gäller för de föroreningar som anges i första stycket punkt 2. Undantaget gäller under förutsättning att utsläppet av föroreningarna under inga omständigheter kan överskrida begränsningsvärdena i förordningen.

#### *För panna 6*

- A. 43 § om kontinuerlig mätning av utsläpp av vätefluorid till luft. Utsläpp av vätefluorid ska istället mätas periodiskt enligt det som gäller för de föroreningar som anges i första stycket punkt 2.

- B. 66 § första stycket om utsläpp av kolmonoxid. Utsläppen får i genomsnitt under varje timme innehålla högst 100 mg kolmonoxid per kubikmeter normal torr gas vid 11 % O<sub>2</sub>.

Detta beslut har fattats med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) och 105 § punkt 2, 3, 5 och 7 förordning (2013:253) om förbränning av avfall.

### Redogörelse för ärendet

Mark- och miljödomstolen har i deldomar 25 maj 2010 (panna 5) respektive 16 januari 2012 (panna 6) medgivit Mälarenergi AB vissa undantag från Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2002:28) om avfallsförbränning.

I deldomen 25 maj 2010 fick bolaget för panna 5 ett undantag från temperaturkravet vid sameldning (8 och 10 §§ i föreskriften) samt undantag för kontinuerlig mätning av väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid (27 §).

I deldomen 16 januari 2012 fick bolaget ett undantag från kravet på kontinuerlig mätning av vätefluorid (26 § i föreskriften). Bolaget fick också undantag beträffande utsläppet av kolmonoxid, som fastställdes till högst 100 mg/m<sup>3</sup> norm torr gas vid 11 % O<sub>2</sub> som timmedelvärde och 150 mg/m<sup>3</sup> norm torr gas vid 6 % O<sub>2</sub> (bilaga 5e sista stycket).

Föreskriften om avfallsförbränning upphävdes 18 juni 2013, men ska fortsätta tillämpas fram till 7 januari 2014. Föreskriften ersätts av förordning (SFS 2013:253) om förbränning av avfall. Då förordningen saknar övergångsbestämmelse för vad som gäller de dispenser (undantag) som har beslutats med stöd av föreskriften, har Naturvårdsverket som vägledning skrivit att verksamhetsutövaren måste ansöka om dispenser på nytt. Naturvårdsverket menar dock att det inte bör vara så svårt för verksamhetsutövaren att få en ny dispens i de fall texten om dispens i förordningen inte är ändrad eller då endast mindre ändringar gjorts jämfört med i föreskriften.

Mälarenergi AB inkom 4 november 2013 med en ansökan för panna 5 och 6 om att få samma dispenser enligt förordningen, som de tidigare hade enligt föreskriften om avfallsförbränning.

### Länsstyrelsens motivering

Enligt 105 § punkt 2, 3, 5 och 7 i förordning om förbränning av avfall får tillsynsmyndigheten ge dispens från vissa bestämmelser i förordningen. Det gäller då kravet på temperatur i rökgaserna (28 § första stycket), rökgasernas temperatur och uppehållstid (32 § första och andra styckena), mätning av utsläpp till luft (43 §) samt utsläpp av kolmonoxid (66 § första stycket). I 105 § anges att dispenser ska förenas med föreläggandevillkor. När dispens medges enligt punkt 2, 3 eller 4 ska Naturvårdsverket informeras.

I Mark- och miljödomstolens deldom 25 maj 2010 fick bolaget för panna 5 undantag från föreskriften för temperaturkravet vid sameldning samt för kontinuerlig mätning av väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid. I förordningen om avfallsförbränning finns motsvarande temperaturkrav i 28 § första stycket och 32 § första och andra stycket. Kravet på kontinuerlig mätning av väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid återfinns i 43 §.

I deldomen 16 januari 2012 fick bolaget för panna 6 undantag från kravet på kontinuerlig mätning av vätefluorid samt undantag beträffande utsläppet av kolmonoxid. I förordningen finns motsvarande krav på mätning av vätefluorid i 43 § och utsläpp av kolmonoxid i 66 §. Deldomen har överprövats av Mark- och miljööverdomstolen, som har gjort vissa ändringar i sin dom 12 april 2013. Länsstyrelsen kan dock inte se att någon ändring gäller de beslutade undantagen.

Länsstyrelsen bedömer att aktuella paragrafer i föreskriften överensstämmer väl med motsvarande text i förordningen. Utsläppsgränsvärdena för väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid i föreskriftens bilaga 5 är likalydande med förordningens begränsningsvärden. Då Mark- och miljödomstolen prövade möjligheterna till undantag så sent som 2010 och 2012 menar Länsstyrelsen att förutsättningarna i verksamheten inte bör ha förändrats till nu. Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att det inte finns något hinder mot att ge Mälarenergi AB begärda undantag enligt förordning om förbränning av avfall.

Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se bilaga.



Christer Alzén  
Tf. chef miljöenheten



Mikael Wulff

Bilaga:  
Hur man överklagar Formulär nr 6.

Kopia till:  
Naturvårdsverket  
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Västerås stad

10/10/10