



E.ON Värme Sverige AB
Box 1822
701 18 Örebro

Dispens från vissa driftsvillkor för panna 13 vid Händelöverket, fastigheten Fyrskippet 1 m.fl. i Norrköpings kommun

Beslut

Länsstyrelsen beslutar enligt förordningen om förbränning av avfall 105 § punkten 3 (2013:253) att ge E.ON Värme Sverige AB en fortsatt dispens från kravet på rökastemperatur 850 °C och uppehållstid 2 sekunder vid pannlaster understigande 90 MW. Dispensen avser panna 13 vid Händelöverket och förenas med villkor enligt följande.

Länsstyrelsen beslutar förelägga E.ON Värme Sverige AB med organisationsnummer 556146-1814 att som villkor för dispensen ska gälla att följande dygnsmedelvärden inte får överskridas, CO 50 mg /Nm³ tg vid 11% O₂ samt TOC 10 mg /Nm³ tg vid 11% O₂

Tillsynsmyndigheten påminner också om vad som sägs i förordningen om förbränning av avfall 35 § om begränsningsvärden för en samförbränningsanläggning när föreläggandevillkor tillämpas.

Ärendet

E.ON Värme Sverige AB har ansökt om dispens från de driftsvillkor som anges i 32 § punkten 1 i förordningen om förbränning av avfall (2013:253). Ansökan avser panna 13 vid Händelöverket och omfattar en fortsatt dispens från kravet på rökastemperaturen 850 °C och uppehållstiden 2 sekunder vid pannlaster understigande 90 MW.

Bolaget föreslår att en dispens kan förenas med ett föreläggandevillkor om att klara dygnsmedelvärden för CO och TOC. De föreslagna villkorsvärdena är för CO, 50 mg/Nm³ tg vid 11% O₂ samt för TOC, 10 mg/Nm³ tg vid 11% O₂. De föreslagna föreläggandevillkoren uppges klaras med en marginal.

I miljödomstolens beslut den 19 mars 2008 med tillstånd för Händelöverket finns en dispens från kraven på rökastemperatur och uppehållstid efter vad som angavs i den tidigare föreskriften från Naturvårdsverket (NFS 2002:28). Före miljödomstolens avgörande den 19 mars 2008 fanns motsvarande dispens i ett beslut från Länsstyrelsen den 5 oktober 2005.


Länsstyrelsens bedömning

Mot bakgrund av tidigare meddelade dispenser i fråga om driftvillkoren för rökgas temperatur och uppehållstid och med hänvisning till miljöbalken 2 kap. 7 § bedömer Länsstyrelsen att det är rimligt att bolaget får en fortsatt dispens för panna 13. Dispensen fortsätter därmed att gälla på motsvarande sätt utifrån den nu gällande förordningen. Ett beslut om dispens enligt förordningen om förbränning av avfall 105 § punkten 3 bör förenas med föreläggande om villkor på det sätt som bolaget föreslagit. Dvs att en dispens förenas med ett föreläggandevillkor om att dygnsmedelvärden inte får överskrida 50 mg CO/Nm³ tg vid 11% O₂ samt 10 mg TOC/Nm³ tg vid 11% O₂.

Tillsynsmyndigheten påminner även om vad som sägs om begränsningsvärden för en samförbränningsanläggning när föreläggandevillkor tillämpas.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen, se bilaga.



Linda Malmén
Tf Miljöskyddsdirektör



Thomas Lindvall
Byrådirektör

Bilaga
Hur man överklagar

Kopia
Miljökontoret i Norrköpings kommun