

§ 1 Förslag till beslut om dispens från 105 § förordningen om förbränning av avfall för Västermalmsverket

MNM2281/13

ARKIV EX

Beslut

Miljönämnden medger att Falu Kraft AB för KVV 2 vid Västermalmsverket får dispens från 105 §, punkterna 2 och 5, i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. För dispensererna ska gälla följande föreläggandevillkor:

Villkor

1. För dispens från kravet enligt 28 § i förordningen om förbränning av avfall ska gälla följande. Vid förbränning av avfall ska system finnas för att kontinuerligt verifiera att kravet på temperatur (850 grader) och uppehållstid (2 sekunder) uppfylls. Anläggningen ska vara försedd med larm som indikerar om kravet inte innehålls. Instruktioner ska finnas där det framgår vad som ska ske om larm utlöses vid felaktig uppehållstid och temperatur.
2. För dispens från kravet på kontinuerlig mätning av vätefluorid i rökgaserna enligt 43 § i förordningen om förbränning av avfall ska gälla att förbränning av avfall endast får ske när rökgaskondenseringen är i drift.

Detta beslut kan överklagas enligt bifogade anvisningar.

Beskrivning av ärendet

Falu Kraft AB har ansökt om dispens enligt 105 § i förordningen om förbränning av avfall. Ansökan gäller kravet på automatiska system för att förhindra tillförsel av avfall under tidsperioder när anläggningen inte uppfyller krav på rökgasernas temperatur och uppehållstid enligt 28 § i samma förordning. Bolaget har också ansökt om dispens från kravet på kontinuerlig mätning av vätefluorid i 43 § i samma förordning. Länsstyrelsen har tidigare medgett undantag från motsvarande bestämmelser i tidigare föreskrifter (NFS 2002:28). Dessa beslut måste nu förnyas eftersom en ny förordning om förbränning av avfall trätt i kraft.

Skälen för beslutet

Enligt 105 § punkt 2 i förordningen om förbränning av avfall får tillsynsmyndigheten ge dispens från bestämmelserna i 28 § i samma förordning när det gäller automatiska system för att förhindra tillförsel av avfall till förbränningsanläggningen. Länsstyrelsen har tidigare i beslut 2012-09-19 (dnr 551-2887-2012) medgett att automatiska system enligt motsvarande regler i den då gällande föreskriften NFS 2002:28 inte behövs

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2013-12-11

under de förutsättningar som råder på den aktuella anläggningen. Miljönämnden ansluter sig till den bedömningen när nu ett nytt dispensbeslut behöver fattas enligt de nya bestämmelserna för förbränning av avfall.

Enligt § 105 punkt 5 i förordningen om förbränning av avfall får tillsynsmyndigheten ge dispens från kravet på kontinuerlig mätning av utsläppen av vätefluorid till luft om sådana behandlingssteg används som säkerställer att begränsningsvärdet för utsläpp av vätefluorid följs och utsläpp av vätefluorid i stället mäts periodiskt enligt 43 §. Länsstyrelsen har i samma beslut som avses ovan medgett att periodiska mätningar ersätter kontinuerliga mätningar av vätefluorid. Bolagets mätningar har visat att utsläppen av vätefluorid och vätefluorid är mycket små och långt under gällande begränsningsvärden när rökgaskondenseringen är i drift.

Bestämmelser som beslutet grundar sig på

Enligt 105 § i förordningen om förbränning av avfall får tillsynsmyndigheten ge dispens från bestämmelserna i

Bilagor

1. Dispensansökan
2. Länsstyrelsens beslut 2012-09-19 (dnr 551-2887-2012)

Sänds till

Falu Kraft AB, Box 213, 791 25 Falun (delges)

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm (för kännedom enligt 107 § FFA)

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

Handläggare
Miljöinspektör
Peter Sjö
023-829 46
peter.sjo@falun.seFalun Kraft AB
Box 213
791 25 Falun

Översändande av två beslut med fel i protokoll gällande Västermalmsverket

Bifogat översänds här miljönämndens beslut i era ärenden dels angående dispens från 105 § förordningen om förbränning av avfall, dels begäran om processgränsvärden enligt 78 § i samma förordning.

Efter samråd med miljönämndens ordförande översänds besluten trots att det finns mindre fel i dem. Eftersom protokollet är justerat är det komplicerat att ändra det i efterhand.

Felen, som gäller båda besluten, är följande.

- Rubriken ska inte vara "Förslag till beslut om ..." utan i stället "Beslut om ...".
- De bilagor som anges i slutet av varje beslut ingår inte i beslutet. Underrubriken "Bilagor" och de båda punkterna skulle alltså ha tagits bort.

Vi ber om överseende med de här administrativa missarna.

Enligt uppdrag



Peter Sjö
miljöinspektör

Datum

2013-12-17

Vår referens

AO Fjärrvärme/Kraft

Handläggare, besöksadress

Lars Runevad

Er referens/Adress

Falu Kommun
Miljöförvaltningen
Peter Sjö
791 83 Falun

Dispensansökan enligt 105§ SFS 2013:253

Falu Kraft AB ansöker om dispens gällande 28§ och 43§ enligt 105§ punkt 2 & 5 i SFS 2013:252 - Förordning om förbränning av avfall. Dispensansökan gäller Falu Krafts kraftvärmelanläggning KVV2.

28§ SFS 2013:253 dispens enligt 105§ punkt 2

Falu Kraft AB ansöker om dispens från kravet om automatiskt system som förhindrar tillförseln av avfall under tidsperioder när anläggningen inte uppfyller kravet enligt 28§ i SFS 2013:252 - Förordning om förbränning av avfall. Falu Kraft AB har tidigare visat att beräkning av rökgasernas temperatur och uppehållstid är implementerat i styrsystemet och övervakas kontinuerligt med larm som föranleds med åtgärder som skall vidtas för att uppfylla kraven. Falu Kraft AB hänvisar till tidigare beslut från Länsstyrelsen Dalarna (Dnr: 551-2887-2012).

43§ SFS 2013:253 dispens enligt 105§ punkt 5

Falu Kraft AB ansöker om dispens från kravet på kontinuerlig mätning av vätefluorid med hänvisning till 43§ tredje stycket SFS 2013:252 - Förordning om förbränning av avfall. Kontinuerlig mätning av vätefluorid (HF) är inte nödvändig om behandlingssteg finns för utsläpp av vätefluorid (HF) och dessa inte överskrider begränsningsvärdet. Falu Kraft AB hänvisar även till tidigare beslut från Länsstyrelsen Dalarna (Dnr: 551-2887-2012).

Falu Kraft AB



Bengt Östling
VD Falu Kraft AB

Beaktat senast 2014-01-07 und. punkt 7 i Örg. Värm. FFA
M. S. J.

Handläggare
Peter Sjö
Telefon 023-829 46
E-post: peter.sjo@falun.se

Miljönämnden

Förslag till beslut om dispens från 105 § förordningen om förbränning av avfall för Västermalmsverket

Förslag till beslut

Miljönämnden medger att Falu Kraft AB för KVV 2 vid Västermalmsverket får dispens från 105 §, punkterna 2 och 5, i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. För dispensererna ska gälla följande föreläggandevillkor:

Villkor

1. För dispens från kravet enligt 28 § i förordningen om förbränning av avfall ska gälla följande. Vid förbränning av avfall ska system finnas för att kontinuerligt verifiera att kravet på temperatur (850 grader) och uppehållstid (2 sekunder) uppfylls. Anläggningen ska vara försedd med larm som indikerar om kravet inte innehålls. Instruktioner ska finnas där det framgår vad som ska ske om larm utlöses vid felaktig uppehållstid och temperatur.
2. För dispens från kravet på kontinuerlig mätning av vätefluorid i rökgaserna enligt 43 § i förordningen om förbränning av avfall ska gälla att förbränning av avfall endast får ske när rökgaskondenseringen är i drift.

Detta beslut kan överklagas enligt bifogade anvisningar.

Lena Melander
miljöchef

Peter Sjö
handläggare

Beskrivning av ärendet

Falu Kraft AB har ansökt om dispens enligt 105 § i förordningen om förbränning av avfall. Ansökan gäller kravet på automatiska system för att förhindra tillförsel av avfall under tidsperioder när anläggningen inte uppfyller krav på rökgasernas temperatur och uppehållstid enligt 28 § i samma förordning. Bolaget har också ansökt om dispens från kravet på kontinuerlig mätning av vätefluorid i 43 § i samma förordning.

Länsstyrelsen har tidigare medgett undantag från motsvarande bestämmelser i tidigare föreskrifter (NFS 2002:28). Dessa beslut måste nu förnyas eftersom en ny förordning om förbränning av avfall trätt i kraft.

Skälen för beslutet

Enligt 105 § punkt 2 i förordningen om förbränning av avfall får tillsynsmyndigheten ge dispens från bestämmelserna i 28 § i samma förordning när det gäller automatiska system för att förhindra tillförsel av avfall till förbränningsanläggningen. Länsstyrelsen har tidigare i beslut 2012-09-19 (dnr 551-2887-2012) medgett att automatiska system enligt motsvarande regler i den då gällande föreskriften NFS 2002:28 inte behövs under de förutsättningar som råder på den aktuella anläggningen. Miljönämnden ansluter sig till den bedömningen när nu ett nytt dispensbeslut behöver fattas enligt de nya bestämmelserna för förbränning av avfall.

Enligt § 105 punkt 5 i förordningen om förbränning av avfall får tillsynsmyndigheten ge dispens från kravet på kontinuerlig mätning av utsläppen av vätefluorid till luft om sådana behandlingssteg används som säkerställer att begränsningsvärdet för utsläpp av vätefluorid följs och utsläpp av vätefluorid i stället mäts periodiskt enligt 43 §. Länsstyrelsen har i samma beslut som avses ovan medgett att periodiska mätningar ersätter kontinuerliga mätningar av vätefluorid. Bolagets mätningar har visat att utsläppen av vätefluorid och väteklorid är mycket små och långt under gällande begränsningsvärden när rök-gaskondenseringen är i drift.

Bestämmelser som beslutet grundar sig på

Enligt 105 § i förordningen om förbränning av avfall får tillsynsmyndigheten ge dispens från bestämmelserna i

Bilagor

1. Dispensansökan
2. Länsstyrelsens beslut 2012-09-19 (dnr 551-2887-2012)

Beslutet ska sändas till

Falu Kraft AB, Box 213, 791 25 Falun (delges)

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm (för kännedom enligt 107 § FFA)