

2017-09-12

551-16124-2017

1282-1010

Nordic Raw Materials AB
Box 322
261 23 Landskrona

Ändring av villkor i gällande tillståndsbeslut

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne beslutar att ändra villkor 14 i beslut om tillstånd enligt miljöbalken som meddelats **Nordic Raw Materials AB** (org.nr. 556724-7308) för verksamhet inom fastigheten Fosfaten 20 i Landskrona kommun.

Villkoret ska ha följande ändrade lydelse:

14. Senast 2017-09-30 ska dagvatten som leds till nedstigningsbrunnarna DB1 och DB2 samlas upp och genomgå rening i sedimentationsdamm och oljeavskiljare. Oljeavskiljare ska uppfylla kraven enligt svensk standard, klass 1, och förses med larm och automatisk avstängning.

Detta beslut gäller när det har vunnit laga kraft.

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga.

Redogörelse för ärendet

Gällande tillståndsbeslut

Miljöprövningsdelegationen lämnade den 1 juli 2010 (dnr 551-63633-2009) tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet innefattande mellanlagring av maximalt 60 000 ton skrot/inert bygg- och rivningsavfall vid varje enskilt tillfälle, bearbetning av maximalt 150 000 ton skrot per år, sortering av maximalt 70 000 ton skrot/inert bygg- och rivningsavfall per år samt mellanlagring av farligt avfall på fastigheten Fosfaten 20 i Landskrona kommun.



2017-09-12

551-16124-2017

1282-1010

Miljöprövningsdelegationen beslutade den 3 december 2015 (dnr 551-14248-2014) om slutliga villkor och förlängd provotid gällande utsläpp av dagvatten.

Ansökan

Bolaget har ansökt om ändring av villkor 14 enligt 24 kap. 8 § miljöbalken. I villkor 14 i beslutet från den 3 december 2015 fastställdes följande:

14. Senast 18 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft ska dagvatten som leds till nedstigningsbrunnarna DB1 och DB2 samlas upp och genomgå rening i sedimentationsdamm och oljeavskiljare. Oljeavskiljare ska uppfylla kraven enligt svensk standard, klass 1, och förses med larm och automatisk avstängning.

Bolaget ansöker nu om ändring avseende färdigställandetiden i villkor 14, till senast 2017-09-31.

Ärendets handläggning

Ansökan om ändring av villkor 14 kom in den 12 juni 2017.

Länsstyrelsen och Miljönämnden i Landskrona kommun har beretts tillfälle att lämna yttrande i ärendet. Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen och Miljönämnden.

Sökandens redovisning

Av ansökningshandlingarna framgår bl.a. följande.

Med en generell bedömning att klagotiden utgörs av tre veckor och någon dag går bort innan beslutet nådde verksamhetsutövaren, blir senaste tidpunkt för färdigställanden någonstans kring 2017-06-30. Bolaget ser nu vissa orosmoln som kan innebära att man inte hinner blir klar till det angivna datumet.

Det har sedan beslutet fattades varit en extra tidsutdräkt som det innebar att först förprojektera anläggningen och sen samråda med miljöförvaltningen. Det ska dock framhållas att deras svar kom så snabbt som man kan begära. Ett antal praktiska hinder har uppmärksammats under entreprenadarbetets gång ända från projekteringsstart i oktober 2016. Efter något komplicerad upphandling kom arbetet ändå igång så tidigt som den 2 maj 2017. Efter byggmöte 2, 2017-06-07, beräknar entreprenören nu att man kommer att vara klar för slutbesiktning senast 2017-08-31.

Bolaget beklagar att man inte kunnat slutföra arbetet tidigare, men de aktuella förhållandena på entreprenadmarknaden är något som bolaget inte råder över. Även

2017-09-12

551-16124-2017

1282-1010

tekniska konsulter uppvisar en överbelastning med fördröjning som följd.

Med nuvarande framdrift bedömer bolaget och deras entreprenör MVB AB att man ska klara det nya slutdatumet 2017-08-31. För säkerhets skull bör bolaget ges en förlängd sluttid till 2017-09-30, så att man har någon säkerhetsmarginal.

Yttranden

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har i yttrande meddelat att de inte har någon erinran mot bolagets yrkande om villkorsändring avseende villkor 14.

Miljönämnden

Miljönämnden i Landskrona kommun har inget att erinra mot att villkor 14 ändras så att datumet för när sedimenteringsdammen för dagvatten ska vara klar blir senast den 31 september 2017.

Miljöprövningsdelegationens bedömning

Enligt 24 kap. 8 § miljöbalken är det möjligt att ändra eller upphäva villkor efter ansökan av tillståndshavaren. Villkoret får dock upphävas eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet meddelades.

Miljöprövningsdelegationen anser mot bakgrund av det ovan anförda att det finns skäl att ändra villkor 14 i enlighet med bolagets yrkande.

Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne. I beslutet har deltagit Ann Westerdahl, ordförande och Susanne Eriksson, miljösakkunnig. Föredragande i ärendet har varit Emma Knutsson, Länsstyrelsens miljöavdelning.



Ann Westerdahl



Susanne Eriksson

Bilaga:

Hur man överklagar

2017-09-12

551-16124-2017

1282-1010

Kopia till:

Landskrona kommun

Miljönämnden i Landskrona kommun

Aktförvararen

Miljöprövningsdelegationen (AW, SE)

Miljöavdelningen (DB, EK)

Akten

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. **Överklagandet ska dock skickas till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö.**

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Uppge namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen, tfn 010-224 10 00 (växel).

