

2016-01-29

Naturvårdsverket
registrator@naturvardsverket.se

Ärendenummer NV-06762-12

SYNPUNKTER PÅ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (VVM) FÖR VINDPARK VID KRIEGERES FLAK DANMARK.

Energistyrelsen i Danmark har underrättat Sverige om att Energinet.dk på Naturstyrelsens och Energistyrelsens uppdrag tagit fram en vurdering af virkinger på miljøet (VVM) för Kriegers Flaks (KF) vindkraftspark och tillhörande landanläggningar. VVM motsvarar den svenska Miljökonsekvensbeskrivningen.

Till underrättelsen har bifogats dokument och länkar till VVM med underliggande rapporter, samrådsredogörelse m.m.

Naturvårdsverket har givit Vattenfall Vindkraft AB (Vattenfall) tillfälle att lämna synpunkter på underlaget. Vattenfall lämnar härmed sina synpunkter.

Sammanfattande kommentarer

Vattenfall har Regeringens tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon samt kontinentalsockellagen, att på den svenska delen av KF uppföra 128 vindkraftverk.

Vattenfall gavs 2012 tillfälle att kommentera danska projektet på KF som då var i planeringsstadiet. De två områdena som Vattenfall pekade på var kumulativa effekter av de båda parkerna generellt och speciellt de läeffekter som uppstår avseende vindtillgången för Vattenfalls svenska KF-projekt.

Vattenfalls åsikter gäller även nu, 2016. I den fortsatta detaljerade planeringen av den danska delen måste ovannämnda aspekter beaktas så att projektet i den svenska delen inte försvåras.

Påverkan på produktion

Den danska anläggningen lokaliseras väster om och framför den svenska anläggningen relativt den dominerande vindriktningen. Anläggningen kommer härigenom att reducera vindhastigheten över den svenska delen av KF. Därmed kommer även produktionen vid de svenska vindkraftverken att reduceras. I VVM för det danska området finns nu en korridor inlagd på 500 meter mot den svenska gränsen som inte skall användas för utbyggnad med vindkraft. Med en motsvarande korridor på den svenska sidan blir det ett minimiavstånd på 1000 meter mellan vindkraftverken vilket får anses acceptabelt.

Vattenfall Vindkraft Sverige AB

POSTADDRESS
BESÖKSADDRESS
TELEFON
ORG NR

HUVUDKONTOR
SE-162 87 Stockholm
Evenemangsgatan 13
+46 8739 5000
556581-4273

FAKTURAADDRESS
Företagsenhet 2769
SE-962 80 Jokkmokk


Det kan noteras att det även kommer att uppstå motsvarande läeffekter för den danska delen från den svenska delen när de är av mindre storlek pga. av det mindre vindbidraget från östliga/nordöstliga vindar.

Kumulativa effekter generellt

Det är viktigt att planeringen och byggnationen av den danska delen utformas så att den inte försvårar för den svenska delens byggnation. Som exempel på försvårande omständigheter som kan uppstå kan nämnas skrivningen i VVM att den kumulativa effekten på flyttande tranor kan bli avsevärd. I den fortsatta processen för tillstånd och planering för den danska delen så måste värderingen av miljökonsekvenser av då ex.vis tranornas flyttsträck ske utifrån antagandet att KF Sverige byggs. Om det kräver modifieringar av den danska delen, parklayout eller dylikt, så måste detta göras.

Det är då viktigt att den kumulativa aspekten bevakas för alla områden där de kan uppstå så att lika förutsättningar uppnås för den svenska och danska delen.

Stockholm den 1 februari 2016



Jhenny Stumle Wikander, Bolagsjurist